
Solicitação de Parecer Técnico

Departamento de Material <demat@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

24 de julho de 2023 às 11:04

ERRATA

Boa tarde prezada,

Quanto ao item 01, pelo princípio da vinculação do instrumento convocatórios, e por se tratar de uma oferta com capacidade do equipamento inferior ao demandado, confirmo que o aparelho **atende** a necessidade desta unidade demandante;

Quanto ao prospecto técnico apresentado pela empresa referente ao item 02, não identificamos a capacidade do aparelho em Btus no valor de 36.000 btus conforme termo de referência, deste modo, o mesmo não atendo a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 03, segundo o modelo apresentado na proposta do licitante, o aparelho possui tecnologia split inverter com capacidade de 48.000 btus. Desta forma, o item ofertado pela proponente atende a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 04, segundo o modelo apresentado na proposta do licitante, o aparelho possui tecnologia split inverter com capacidade de 60.000 btus. Desta forma, o item ofertado pela proponente atende a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 06, pelo modelo registrado na proposta do licitante: Ar-Condicionado Split Inverter 24000 BTUs TCL Hi Wall Frio TAC-24CSA2-INV 220V, vai ao encontro da descrição do Termo de Referência, portanto, tende a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 07, pelo modelo registrado na proposta do licitante, o equipamento ofertado pela proponente atende a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 08, pelo modelo registrado na proposta do licitante, o equipamento ofertado pela proponente atende a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 09, pelo modelo registrado na proposta do licitante, o equipamento ofertado pela proponente atende a necessidade desta unidade demandante;

Em relação ao item 10, pelo modelo registrado na proposta do licitante MARCA/MODELO: ELGIN/PEF 80.000, o equipamento ofertado pela proponente atende a necessidade desta unidade demandante;

É o parecer.

STANLEY SOARES DE SOUZA
Diretor do DEMAT

DEPARTAMENTO DE MATERIAL/DEMAT

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Sala do DEMAT, 1º Andar, Reitoria, Setor Norte, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado. 69077-000. Manaus/AM. Telefone: (92) 3305-1493/1494.

[Texto das mensagens anteriores oculto]